




Câmara Municipal de Ourém

UNIDOS POR OURÉM



REQUERIMENTO Nº 03/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM
ESPECÍFICO

PROTOCOLO Nº: 06/2025

DATA DE RECEBIMENTO: 19/03/2025

ODILMA DO SOCORRO GOMES OECHSLER
PORT. Nº 20/2025

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Excelentíssimos Srs. Vereadores,

Requeiro na forma da Lei, depois de ouvido o douto e soberano plenário desta Casa de Leis, se aprovado este requerimento, seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, Prefeito do Município de Ourém, o seguinte pedido.

PEDIDO

Interceção do Executivo Municipal junto à Equatorial para substituir o transformador da Rua Beira Rio, na Vila Arraial do Caeté, por um de maior capacidade, visando garantir um fornecimento de energia adequado para as residências locais e a Escola Jandilene Traciano.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, o fornecimento de energia na região é insuficiente para suprir as necessidades básicas da população, causando oscilações frequentes e quedas de energia que impactam diretamente o cotidiano dos moradores e o funcionamento da Escola Jandilene Traciano. A limitação da infraestrutura elétrica tem comprometido a utilização de equipamentos essenciais, como os aparelhos de ar-condicionado na instituição de ensino, dificultando o aprendizado e prejudicando a qualidade do ambiente escolar.

A escola, como espaço fundamental para o desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes da comunidade, necessita de condições adequadas para a permanência dos alunos e para a realização das atividades pedagógicas. No entanto, devido à baixa capacidade do transformador atual, os sistemas de climatização não funcionam corretamente, afetando o conforto térmico dos estudantes e professores, principalmente em períodos de temperaturas elevadas.

Além disso, a precariedade do fornecimento elétrico também impacta diretamente as residências da Rua Beira Rio, onde os moradores enfrentam dificuldades com eletrodomésticos e outros equipamentos essenciais para o dia a dia. Um transformador de maior capacidade garantirá maior estabilidade e eficiência no abastecimento de energia, prevenindo transtornos e promovendo melhor qualidade de vida para toda a comunidade.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e a intervenção do Executivo Municipal para que esta medida seja implementada com urgência, assegurando um fornecimento adequado de energia para todos os beneficiários da região e possibilitando a melhoria das condições de ensino e da qualidade de vida da



Câmara Municipal de Ourém

UNIDOS POR OURÉM

população local.

REQUEIRO

APROVADO	
Favorável	<input checked="" type="checkbox"/> VOTAÇÃO
Contra	<input type="checkbox"/>
Sessão de <u>29/03/2024</u>	
<i>Maurício Alves</i> Presidente	

Requeiro ao Excelentíssimo Senhor Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, Prefeito Municipal de Ourém, que depois de aprovado pelo plenário desta Casa, atenda o referente requerimento que pede: **INTERCEÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO À EQUATORIAL PARA SUBSTITUIR O TRANSFORMADOR DA RUA BEIRA RIO, NA VILA ARRAIAL DO CAETÉ, POR UM DE MAIOR CAPACIDADE, VISANDO GARANTIR UM FORNECIMENTO DE ENERGIA ADEQUADO PARA AS RESIDÊNCIAS LOCAIS E A ESCOLA JANDILENE TRACIANO.**

Câmara Municipal de Ourém, 19 de março de 2025


Jose Gleybson Alves Neto
Vereador

Câmara Municipal de Ourém


Francisco Reginaldo Oliveira Silva
Vereador

Câmara Municipal de Ourém


Jose Rogerio de Araujo
Vereador

Câmara Municipal de Ourém